Kabelverzeichnis · Übergabestation

Erstellt am 08.11.2026 14:28 mit DokuLabel

Kennzeichen	Bauteil	Quelle	Ziel	Typ
M1	Ablüfter	MSR_1_ZÜP	M1_Ablüfter	LiYCY 4x0.75
M1	Ablüfter	UV_1_ZÜP	M1 Ablüfter	ÖLFLEX CLASSIC 100 3*1,5
MSR_1	ZÜP	NETZ	MSR MSR	NYM-J 3x2.5
P1	Pumpe_Liefern	UV_1_ZÜP	P1_Pumpe_Bayernwerk	ÖLFLEX CLASSIC 100 4*10
P1	Pumpe_Liefern	MSR_1_ZÜP	P1_Pumpe_Bayernwerk	LiYCY 4x0.75
P2	Pumpe_Liefern	UV_1_ZÜP	P2_Pumpe_Bayernwerk	ÖLFLEX CLASSIC 100 4*10
P2	Pumpe_Liefern	MSR_1_ZÜP	P2_Pumpe_Bayernwerk	LiYCY 4x0.75
P3	Pumpe_Beziehen	UV_1_ZÜP	P3_Pumpe_KUMS	ÖLFLEX CLASSIC 100 4*1,5
P3	Pumpe_Beziehen	MSR_1_ZÜP	P3_Pumpe_KUMS	LiYCY 4x0.75
T1	RL_Kunde	MSR_1_ZÜP	T1_RL_BW	LiYCY 2x0.75
T2	VL_Kunde	MSR_1_ZÜP	T2_VL_BW	LiYCY 2x0.75
T3	RL_WT1_Sec	MSR_1_ZÜP	T3_RL_WT1_BY	LiYCY 2x0.75
T4	VL_WT1_Sec	MSR_1_ZÜP	T4_VL_WT1_BY	LiYCY 2x0.75
T5	RL_WT2_Sec	MSR_1_ZÜP	T5_RL_WT2_BY	LiYCY 2x0.75
T6	VL_WT2_Sec	MSR_1_ZÜP	T6_VL_WT2_BY	LiYCY 2x0.75
T7	RL_WT1_Pri	MSR_1_ZÜP	T7_RL_WT1_KUMS	LiYCY 2x0.75
T8	VL_WT1_Pri	MSR_1_ZÜP	T8_VL_WT1_KUMS	LiYCY 2x0.75
T9	RL_WT2_Pri	MSR_1_ZÜP	T9_RL_WT2_KUMS	LiYCY 2x0.75
T10	VL_WT2_Pri	MSR_1_ZÜP	T10_VL_WT2_KUMS	LiYCY 2x0.75
T11	RL_Heizwerk	MSR_1_ZÜP	T11_RL_KUMS	LiYCY 2x0.75
T12	VL_Heizwerk	MSR_1_ZÜP	T12_VL_KUMS	LiYCY 2x0.75
T13	Raumtemp	MSR_1_ZÜP	T13_Raumtemp	LiYCY 2x0.75
T14	Aussentemp	MSR_1_ZÜP	T14_Aussentemp	LiYCY 2x0.75
UV_1	Station	UV_1_ZÜP	Netz_Schaltschrank	ÖLFLEX CLASSIC 100 3*1,5
WMZ1	Wärmemengenzähler	MSR_1_ZÜP	WMZ1 Wärmemengenzähler	LiYCY 2x0.75

Kennzeichen	Bauteil	Quelle	Ziel	Typ
WMZ1	Wärmemengenzähler	UV_1_ZÜP	WMZ1_Wärmemengenzähler	ÖLFLEX CLASSIC 100 3*1,5
WMZ2	Wärmemengenzähler	MSR_1_ZÜP	WMZ2 Wärmemengenzähler	LiYCY 2x0.75
WMZ2	Wärmemengenzähler	UV_1_ZÜP	WMZ2_Wärmemengenzähler	ÖLFLEX CLASSIC 100 3*1,5
Y1	Aussenluft	MSR_1_ZÜP	Y1_Aussenluft	LiYCY 4x0.75
Y2	Fortluft	MSR_1_ZÜP	Y2_Fortluft	LiYCY 4x0.75
Y4	EV_Liefern_von_Kunde	MSR_1_ZÜP	Y4_EV_Liefern_von_BW	LiYCY 4x0.75
Y4	EV_Liefern_von_Kunde	MSR_1_ZÜP	Y4 EV_Liefern_von_BW	CAT 7 S/FTP
Y5	Liefern_von_Kunde	MSR_1_ZÜP	Y5_Liefern_von_BW	LiYCY 4x0.75
Y6	Liefern_von_Kunde	MSR_1_ZÜP	Y6_Liefern_von_BW	LiYCY 4x0.75
Y7	Bezug_von_Heizwerk	MSR_1_ZÜP	Y7_Bezug_von_KUMS	LiYCY 4x0.75
Y8	Bezug_von_Heizwerk	MSR_1_ZÜP	Y8_Bezug_von_KUMS	LiYCY 4x0.75
Y9	EV_Bezug_von_Heizwerk	MSR_1_ZÜP	Y9 EV_Bezug_von_KUMS	CAT 7 S/FTP
Y9	EV_Bezug_von_Heizwerk	MSR_1_ZÜP	Y9_EV_Bezug_von_KUMS	LiYCY 4x0.75
Y10	FRG_WT_1	MSR_1_ZÜP	Y10_FRG_WT_1	LiYCY 4x0.75
Y11	FRG_WT_2	MSR_1_ZÜP	Y11_FRG_WT_2	LiYCY 4x0.75
Y12	FRG_WT_1	MSR_1_ZÜP	Y12_FRG_WT_1	LiYCY 4x0.75
Y13	FRG_WT_2	MSR_1_ZÜP	Y13_FRG_WT_2	LiYCY 4x0.75
Y14	Vorwaermung	MSR_1_ZÜP	Y14_Vorwaermung	J-Y(St)Y 2x2x0,8
Y15	Liefern_von_Heizwerk	MSR_1_ZÜP	Y15_Liefern_von_KUMS	LiYCY 4x0.75
Y16	Liefern_von_Heizwerk	MSR_1_ZÜP	Y16_Liefern_von_KUMS	LiYCY 4x0.75
Y17	Bezug_von_Kunde	MSR_1_ZÜP	Y17_Bezug_von_BW	LiYCY 4x0.75
Y18	Bezug_von_Kunde	MSR_1_ZÜP	Y18_Bezug_von_BW	LiYCY 4x0.75